



Urząd Miejski w Węgorzynie

ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzynie tel 91 39 71 483, fax 91 39 71 567

e-mail: urząd@wegorzyno.pl; [http:// www.wegorzyno.pl](http://www.wegorzyno.pl)

Węgorzynie, dnia 25.06.2021r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

W odpowiedzi na zapytanie dot. Zapytania ofertowego na:

„Wykonanie piłkochwyków przy boisku sportowym w Węgorzynie, dz. o nr ewid. 1250/10, 275/2 obręb nr 1 miasta Węgorzynie, gm. Węgorzynie”

Zamawiający poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania wykonawców:

Pytanie 1:

Zamawiający podaje w opisie przedmiotu zamówienia, iż piłkochwyty mają być przystosowane do pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Jednocześnie Zamawiający wymaga siatki polipropylenowej o grubości sznurka 5mm. Siatka ta nie jest odporna na warunki atmosferyczne i przy jej grubości nasączona wodą będzie ciężka.

Czy dopuszcza się siatkę polietylenową która jest znacznie lepszym rozwiązaniem na boiska zewnętrzne i odporna na warunki atmosferyczne?

Odpowiedź 1:

Tak.

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się siatkę polietylenową oko 8x8cm grubość 4mm lub 10x10cm grubość 5mm.

Odpowiedź 2:

Tak

Pytanie 3:

Jakie są warunki montażu słupów? trawa, tartan, kostka brukowa?

Odpowiedź 3:

Trawa

Pytanie 4:

Czy jest dojazd autem ciężarowym 12ton.

Odpowiedź 4:

Dojazd autem możliwy jest jedynie na teren stadionu. Nie ma możliwości wjazdu na murawę i teren boiska.