




dozbrojenie Ł1 L=10,6m



BETON B20 (C16/20)
STAL A-IIIN (BSt500)
otulina dolna C_{nom} = 5cm
otulina górna C_{nom} = 3cm

±0,00 = 94,66 m n.p.m.
-1,50 = 93,16 m n.p.m -
poziom posadowienia

STAL KSZTAŁTOWA St3SX





Nasypy niekontrolowane (Mg), luźne
piaski warstwy I oraz miękoplastyczne
gliny piaszczyste war. III nie nadają się
do posadowienia. Należy je w całości
wymienić na gruncie o niskiej
wartości R_m.

Ściany fundamentowe murowane z bloków betonowych.
Otwory instalacyjne oraz kanalizacja pod posadzką wg projektów branżowych.
Przed zabetonowaniem fundamentów umieścić przebiecia instalacyjne.
Izolacja wg projektu architektury.

Z ław wypuścić pręty starterowe słupów.

Pręty podłużne ław kotwić w ścianach prostokątnych na minimum L=50cm

WYKAZ ZBROJENIA NR 1



FUNDAMENTY - SZCZEGÓŁY

SKALA: 1:20

OBIĘKT	REMIZA STRAŻACKA		
ADRES	WĘGORZYNO, UL. RUNOWSKA 40 , NR DZ. 1233, 64dr OBR. 0001 WĘGORZYNO		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Łuczak	ZAP/0010/POOK/03	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Fert	116/Sz/2002	
OPRACOWAŁA	mgr inż. Magdalena Graczykowska		
BRANŻA	konstrukcja		
STADIUM	PW	DATA 12.2019	RYS. NR K.4