



$P_i=9,7kW$   
 $P_o=6,8kW$   
 $k_z=0,7$   
 $I_o=10,5A$   
 $U_n=230/400V$   
 $\cos\phi=0,93$

proj. YKY 5x10 z TGar prowadzony w rurze ochronnej DVR 50

Oznaczenie obwodu	TGK/Klima	TGK/UZK	TGK/G1	TGK/G1d	TGK/KD	TGK/SSWIN	TGK/R2	TGK/UPS	TGK/O1	TGK/O1a	TGK/M1	rezerwa	rezerwa	rezerwa
Przeznaczenie	wypust 230	wypust 400	gniazda 230	gniazda 230	wypust 230	wypust 230	wypust 230	wypust 230	oświetlenie	oświetlenie	zasilanie			
	klimatyzacja	klimatyzacja			KD	centrala	szafa	UPS		awaryjne	masztu			
	serwerownia	serwerownia				SSWIN	RACK				syreny			
Przewód/Kabel	YDY 3x2.5	YDY 5x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2.5	YDY 3x1,5	YDY 3x1.5	YKY 5x2,5			
Moc instalowana	1,0kW	2,0kW	1,0kW	1,0kW	0,2kW	0,2kW	2,0kW	2,0kW	0,2kW	0,05kW	2,0kW			

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN–S

**ART - DES**  
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BIURO: UL. SZEROKA 61/2 71-211 SZCZECIN  
TEL.:91-4862299, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE  
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ  
"ART-DES" ZABRONIONE  
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM  
I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUŁ PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU REMIZY  
STRAŻACKIEJ

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY  
KONTENERA - TGK

Data05.2020

NAZWA I ADRES OBIEKTU  
BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ  
WĘGORZYNO, UL. RUNOWSKA 40  
NR EWID. DZIAŁEK:1233, 64dr OBR.0001 WĘGORZYNO

PROJEKTANT  
mgr inż.  
Mariusz Piątkowski  
nr upr. ZAP/0125/PWOE/11

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż.  
Piotr Markowski  
nr upr. ZAP/0218/POOE/11

E-08

Skala-:-