


Projektowana tablica TGP cz.2



Oznaczenie obwodu	TGP/C1	TGP/K1	TGP/PG1	TGP/PG2	TGP/PG3	TGP/PG4	TGP/PG5	TGP/SUSZ	TGP/KD	TGP/SSWIN	TGP/Klima	TGP/JZK
Przeznaczenie	wypust 230	wypust 400	wypust 230	wypust 230	wypust 230	wypust 230	wypust 230	gniazdo 230	wypust 230	wypust 230	wypust 230	wypust 400
	Centrala	kurtyna	panel	panel	panel	panel	panel	suszarka	KD	centrala	klimatyzacja	klimatyzacja
	wentylacji	powietrzna	grzewczy	grzewczy	grzewczy	grzewczy	grzewczy	ubrań		SSWIN	serwerownia	serwerownia
Przewód/Kabel	YDY 3x1.5	YDY 5x4	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1.5	YDY 5x2.5
Moc instalowana	0,9kW	13,4kW	2,0kW	1,5kW	1,5kW	2,0kW	1,0kW	2,0kW	0,2kW	0,2kW	1,0kW	2,0kW

ART - DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BIURO: UL. SZEROKA 61/2 71-211 SZCZECIN

TEL.:91-4862299, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE

BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ

"ART-DES" ZABRONIONE

USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM

I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUŁ PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU REMIZY
STRAŻACKIEJ - ANEKS

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT TABLICY TGP
(cz.2)

Data

05.2020

NAZWA I ADRES OBIEKTU

BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ
WĘGORZYNO, UL. RUNOWSKA 40
NR EWID. DZIAŁEK:1233, 64dr OBR.0001 WĘGORZYNO

PROJEKTANT

mgr inż.
Mariusz Piątkowski
nr upr. ZAP/0125/PWOE/11

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż.
Piotr Markowski
nr upr. ZAP/0218/POOE/11

E-05.2

Skala

⇄

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN–S