

1:100

1:100

projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy

przebieg gazoszczelne wg DN-62/8976-50

szafka gazowa z zaworem odcinającym

dalej według projektu instalacji wewnętrznej w budynku

94,66

STAL PE

PE STAL

POZIOM PORÓWNAWCZY	84,00 m n.p.m.	G1-G5	proj. wolnostojąca szafka gazowa
RZĘDNA TERENU ISTN.		94,62	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		93,82	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	0,80	93,79	Skrzyżowanie z proj. kd200, Rz.d.=93.31
SPADKI, DŁUGOŚCI		0,75	Skrzyżowanie z istn. e. do liwkidacji, Rz.o.=93.93
ŚREDNICA, MATERIAŁ		0,80	tuk
ODLEGŁOŚCI		0,80	Skrzyżowanie z istn. t. do liwkidacji, Rz.o.=93.92
		0,80	Skrzyżowanie z istn. t. do liwkidacji, Rz.o.=93.91
		0,80	Skrzyżowanie z proj. kd200, Rz.d.=93.33
		0,80	tuk
		0,80	Skrzyżowanie z proj. kd200, Rz.d.=93.33
		0,81	tuk
		0,81	Skrzyżowanie z istn. t. do liwkidacji, Rz.o.=93.92
		0,80	budynek

POZIOM PORÓWNAWCZY	84,00 m n.p.m.	G1-G5	proj. wolnostojąca szafka gazowa
RZĘDNA TERENU ISTN.		94,62	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		93,82	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	0,80	93,79	Skrzyżowanie z proj. kd200, Rz.d.=93.31
SPADKI, DŁUGOŚCI		0,75	Skrzyżowanie z istn. e. do liwkidacji, Rz.o.=93.93
ŚREDNICA, MATERIAŁ		0,80	tuk
ODLEGŁOŚCI		0,80	Skrzyżowanie z istn. t. do liwkidacji, Rz.o.=93.92
		0,80	Skrzyżowanie z istn. t. do liwkidacji, Rz.o.=93.91
		0,80	Skrzyżowanie z proj. kd200, Rz.d.=93.33
		0,80	tuk
		0,80	Skrzyżowanie z proj. kd200, Rz.d.=93.33
		0,81	tuk
		0,81	Skrzyżowanie z istn. t. do liwkidacji, Rz.o.=93.92
		0,80	budynek

Punkt redukcyjno-pomiarowy G1

projektowany kurek główny dn32 według innego opracowania minimum 500

reduktor FE10

610

Ø32 stal

gazomierz G6

szafka wentylowana

poziom terenu

800mm

Punkt pomiarowy G5

gazomierz "Połćja"

gazomierz "Straż"

Ø25 stal

610

zawór odcinający dn25

minimum 500

Ø32 stal

Ø25 stal

gazomierz G4

gazomierz G4

szafka wentylowana

poziom terenu

Art - Des

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BURJO: UL. SZEROKA 61/2 71-211 SZCZECIN

TEL.: 91-4862298, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE

BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ

"ART-DES" ZABRONIONE

USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU

REMIZY STRAŻACKIEJ

NAZWA RYSUNKU

PROFIL ZEWNĘTRZNEJ

INSTALACJI GAZU

NAZWA I ADRES OBIEKTU

REMIZA STRAŻY POŻARNEJ

WĘGORZYNO, UL. RUNOWSKA 40

NR EWID. DZIAŁEK:1233, 64dr OBR.0001 WĘGORZYNO

PROJEKTANT

inż. Artur Marciniak

nr upr. ZAP/0226/PWOS/10

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Dawid Wachowiec

nr upr. ZAP/0107/PWOS/09

DATA

01.2014

SKALA

S-02

1:100/100