

Oznaczenie obrotu	TGS/FAL	TG	TGS/G1d	TGS/G2d	TGS/G3d	TGS/G4	TGS/G5	TGS/G6	TGS/G7	TGS/PW	TGS/G8	TGS/O1	TGS/O2	TGS/O3	TGS/O1a	TGS/O2a	TGS/O3a	TGS/O4	
Przeznaczenie	falownik	istn. tab.	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	sterowanie	oświetlenie
	fotowoltaika	garażu	dedykowane	dedykowane	dedykowane	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	podgrzewacz wody	social				awaryjne	awaryjne	awaryjne	oświetlenie	zewnętrzne
																		zewnętrzne	
Przewód/Kabel	YDY 5x6	YDY 5x10	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5
Moc instalowana	12,5kW	22,4kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	0,8kW	0,8kW	0,8kW	0,8kW	2,0kW	1,5kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	0,05kW	0,05kW	0,05kW		0,75kW

istn. YKY 4x25 z istn. ZKP

UKŁAD SIECI TN-S

$$\begin{aligned} P_i &= 73,7 \text{ kW} \\ P_o &= 39,8 \text{ kW} \\ k_z &= 0,54 \\ I_o &= 62,0 \text{ A} \\ U_n &= 230/400 \text{ V} \\ \cos \phi &= 0,93 \end{aligned}$$

BIURO: UL. SZEROKA 61/2 71-211 SZCZECIN
TEL.:91-4862299, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUŁ PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU REMIZY
STRAŻACKIEJ - ANEKS

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT TABLICY TGS (cz.1)

Data	05.2020
------	---------

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ WĘGORZYNO, UL. RUNOWSKA 40 NR EWID. DZIAŁEK:1233, 64dr OBR.0001 WĘGORZYNO

PROJEKTANT
mgr inż.
Mariusz Piątkowski
nr upr. ZAP/0125/PWOE/11

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.
Piotr Markowski
nr upr. ZAP/0218/POOE/11

E-04.1

Skala ÷