


$$\begin{aligned} P_i &= 29,4 \text{ kW} \\ P_o &= 17,1 \text{ kW} \\ k_z &= 0,58 \\ I_o &= 26,6 \text{ A} \\ U_n &= 230/400 \text{ V} \\ \cos \varphi &= 0,93 \end{aligned}$$

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ

SCHEMAT ROZDZIELNICY GARAZU - TGar

E-07

Skala ✚

UKŁAD SIECI TN-S