

UWAGI:

1. *Projektowany budynek należy zasilić z ZKP wg WTP.*
2. *W rozdzielniach stosować wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA*
4. *Obowiązkowo wykonać w budynku:*
   - *uziom pogrążany dla zasilania placu budowy*
   - *docelowo uziom fundamentowy*
   - *ochronę przepięciową 1,2kV 15kA*
5. *Ochrona od porażenia prądem elektrycznym poprzez samoczynne wyłączenie zasilania*
6. *Wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne*

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN–C–S

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN–S

ART - DES
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: UL. SZEROKA 61/2 71-211 SZCZECIN
TEL.:91-4862299, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUŁ PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ - ANEKS

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Data 05.2020

NAZWA I ADRES OBIEKTU
BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ
WĘGORZYNO, UL. RUNOWSKA 40
NR EWID. DZIAŁEK:1233, 64dr OBR.0001 WĘGORZYNO

PROJEKTANT
mgr inż.
Mariusz Piątkowski
nr upr. ZAP/0125/PWOE/11

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.
Piotr Markowski
nr upr. ZAP/0218/POOE/11

E-03

Skala -:-