Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytk.	Posadzka
0.1	Szatnia chłopców	7.15 m²	Terakota
0.2	Przedsionek	2.27 m²	Terakota
0.3	WC chłopców	1.55 m²	Terakota
0.4	Przedsionek	2.09 m²	Terakota
0.5	WC dziewcząt	1.20 m²	Terakota
0.6	Szatnia dziewcząt	6.88 m²	Terakota
0.7	Korytarz	3,58 m²	Lastriko
0.8	Magazyn sprzętu	10.33 m²	Terakota
RAZEM		35,05 m²	



LEGENDA:

- TE - ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA
- - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 44 n/t lub p/t
- - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 20 n/t lub p/t.
- - PODTYNKOWY WYŁĄCZNIK IP 20: JEDNOBIEGUNOWY, ŚWIECZNIKOWY, SCHODOWY.
- MSW - PODTYNKOWA MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA.
- - KINKIET ZEWNĘTRZNY Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM
- 1 - PLATFON, OPRAWA NASTROPOWA 2x36W TC-F IP65
- Aw1 - OPRAWA AWARYJNA LED 2H
- Ew1 - OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA LED 2H Z PIKTOGRAMEM
- Aw Cold - OPRAWA AWARYJNA DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ 8W 2H

OZNACZENIA:

TE/7 — NAZWA ROZDZIELNI Z KTÓREJ GNIAZDO JEST ZASILANE.
NR. OBW. W ROZDZ. TB Z KTÓREGO GNIAZDO JEST ZASILONE.
h=0.3 — WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZDA.

h — OZNACZENIE OBWODU ZAŁ./WYŁ. PRZEZ STYK DANEGO WYŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA/WENTYLACJI/LAMPY BAKTERIOBÓJCZEJ

UWAGI:

1. PRZEWODY I KABLE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTUJE SIĘ UKŁADAĆ W TYNKU ORAZ NATYNKOWO W KORTACH SIATKOWYCH. PRZEWODY I KABLE W TYNKU NALEŻY UKŁADAĆ PIONOWO I POZIOMO PROSTYMI ODCINKAMI:
   - POZIOME ODCINKI INSTALACJI UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI 0,3 M OD SUFITU LUB 0,3M OD PODŁOGI,
   - PIONOWE ODCINKI INSTALACJI PROWADZIĆ 0,15 M OD KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY LUB PROSTOPADLE DO GNIAZDA LUB WYPUSTU KABLOWEGO,
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNĄ WYKONAĆ BEZ PUSZEK ROZGAŁĘŹNYCH ŁACZENIE PRZEWODÓW WYKONAĆ NA STYKACH GNIAZD, ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIOWYCH, OPRAWACH. ZALECA SIĘ ABY, NA JEDEN STYK LUB ZACISK NIE PRZYPADAŁO WIECEJ NIŻ DWIE ŻYŁY PRZEWODÓW LUB KABLI ELEKTRYCZNYCH.
3. WYŁACZNIKI OŚWIETLENIOWE ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚC 1,2m OD POSADZKI.
4. GNIAZDA ORAZ WYPUSTY KABLOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI PODANEJ NA RZUCIE.
5. NA ETAPIE WYKONAWSTWA UZGODNIĆ Z INWESTOREM OSTATECZNĄ LOKALIZACJE GNIAZD, WYŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIOWYCH, OPRAW OŚW. ORAZ ICH WYSOKOŚĆ MONTAŻU.

Jednostka Projektowa:	PROJEKTOWANIE NADZÓR I POMIARY ELEKTRYCZNE LEON ZUŃ ul. Nadrzeczna 1b (I piętro) 72-100 Goleniów Tel. +48 601 758 077, +48 606 812 888, Tel./Fax: (091) 418 36 73 e-mail : biuro@proyel.pl			
Asyst. proj.:	mgr inż. Dariusz Zuń	Podpis:		Data: 01.2014 r.
Projektant:	Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83	Podpis:		
Sprawdzający:	inż. Sławomir Sarosiek upr. nr 65/64	Podpis:		
Opracowanie:	Plan instalacji eletkrycznych			Skala: 1 : 50
Inwestor:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. II ŁUŻYCKIEJ DYWIZJI ARTYLERII LWP ul. Węgorzyńska 29, Runowo Pomorskie, 73 -155 Węgorzyno			Rys. nr: E-02
Obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ dz. geod. nr 35/2 , gmina Węgorzyno, obręb Połchowo			