Legenda:

- Zwód poziomy: drut FeZn Ø8mm
- Przewody odprowadzające: drut FeZn Ø8mm,
- Przewód uziemiający: bednarka NiFe30x3,5mm
- Uziom fundamentowy FeZn 30x4mm
- ZK - Złącze kontrolne w wykonaniu w ścianie
- Złącze spawane (zabezpieczyć przed korozją)
- Rura instalacyjna odgromowa Ø20mm
- Złącze skręcane (zabezpieczyć przed korozją)

Uwagi:

1. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej:
   - drut FeZn Ø8mm - prowadzić w warstwie ocieplenia w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalacji odgromowej Ø20mm;
2. Wszystkie elementy instalacji odgromowej ocynkowane na gorąco.
3. Złącza kontrolne w wykonaniu podtynkowym.
   * - podłączyć do zwodu poziomego na dachu
   ** - podłączyć do uziomu fundamentowego
   *** - podłączyć do głównej szyny połączeń wyrównawczych w rozdzielnicy głównej budynku
4. Wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów poziomych i pionowych. Wymaganie umieszczenia w przestrzeni chronionej nie dotyczy urządzeń, które nie zawierają wyposażenia elektrycznego lub elektronicznego a dodatkowo spełniają następujące warunki:
   - wymiary nie przekraczają 0,3m wysokości i 1,0m² powierzchni całkowitej oraz długości 2,0m (urządzenia metalowe),
   - nie wystają więcej niż 0,5m nad powierzchnię tworzoną przez zwody (urządzenia wykonane z materiałów izolacyjnych.
5. Do instalacji piorunochronnej na dachu należy przyłączyć wszystkie masy metalowe jak: rynny, drabiny stalowe, barierki ochronne itp.
6. Zwody poziome montować zapomocą uchwytów dostosowanych do poszycia dachu.





ART - DES
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: AL. WOJSKA POLSKIEGO 199a/1, 71-334 SZCZECIN
TEL.:91-4862299, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUŁ PROJEKTU

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KĄKOLEWICE 7A - ANEKS DO PROJEKTU
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 141/2016 z dnia 14.09.2016R

NAZWA RYSUNKU

Plan instalacji odgromowej - rzut parteru

Data 02.2019

NAZWA I ADRES OBIEKTU
ŚWIETLICA WIEJSKA
KĄKOLEWICE 7A
NR EWID. DZIAŁKI 7/1, OBRĘB 0010 KĄKOLEWICE

PROJEKTANT
mgr inż.
Piotr Majchrzak
nr upr. ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.
Dawid Witamborski
nr upr. ZAP/0108/PWOE/15

OPRACOWAŁ
mgr inż.
Mariusz Kowalski

E/04

Skala 1:75