LEGENDA:

- Gniazdo wtykowe pojedyncze 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~
- x2 Gniazdo wtykowe podwójne 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~
- Gniazdo wtykowe pojedyncze, hermetyczne, 1-fazowe, p/t, IP44, 16A, 250V~
- Gniazdo wtykowe pojedyncze 3-fazowe, n/t, IP44, 16A, 400V~
- LAN Gniazdo LAN
- TV Gniazdo radiowo-telewizyjne RTV
- PWP Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP
- RG/10 Rozdzielnica / Numer obwodu
- RG Rozdzielnica Główna RG
- GSPW Główna szyna połączeń wyrównawczych
- SLAN Szafka LAN
- Zasilanie paneli grzewczych
- Sterownik paneli grzewczych
- Przyłącze 3-faz. 400V - puszka instalacyjna

UWAGI:

1. Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t na ścianach i sufitach, w rurkach ochronnych w posadzce oraz w przestrzeni międzysufitowej.
2. Montaż gniazd wtykowych na wysokości 30cm, w łazienkach, kuchni i pomieszczeniu gospodarczym na wysokości ~110cm nad podłogą.
3. Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łącząc ze sobą:
   - przewody ochronne wprowadzone do łazienek,
   - wszystkie elementy przewodzące.
4. Objaśnienia symboli i oznaczeń zgodnie z legendą.
5. Zachować koordynację instalacji elektrycznej z pozostałymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przejścia przewodów przez ściany i stropy stanowiące przedzielenie pożarowe zabezpieczyć w sposób chroniący przed rozprzestrzenianiem się ognia.
7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne wyłączenie zasilania, wyłączniki różnicowoprądowe oraz połączenia wyrównawcze,
8. Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje zasilane z RG).

Projektowane linie kablowe
typu YKY 5x16mm² - 0,6/1kV
- zasilanie budynku
typu YKY 5x6mm² - 0,6/1kV
- zasilanie ośw. zew
w rurze osłonowej DVKØ50

Projektowana
rura osłonowa Ø32
na potrzeby instalacji
teletechnicznych

ART - DES
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: AL. WOJSKA POLSKIEGO 199a/1, 71-334 SZCZECIN
TEL: 91-4862299, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUŁ PROJEKTU

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KĄKOLEWICE 7A - ANEKS DO PROJEKTU
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 141/2016 z dnia 14.09.2016R

NAZWA RYSUNKU

Plan instalacji siłowych i gniazd wtykowych - rzut parteru

Data 02.2019

NAZWA I ADRES OBIEKTU
ŚWIETLICA WIEJSKA
KĄKOLEWICE 7A
NR EWID. DZIAŁKI 7/1, OBRĘB 0010 KĄKOLEWICE

PROJEKTANT
mgr inż.
Piotr Majchrzak
nr upr. ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.
Dawid Witamborski
nr upr. ZAP/0108/PWOE/15

OPRACOWAŁ
mgr inż.
Mariusz Kowalski

E/03

Skala 1:75