

LEGENDA:

- Y - oprawa oświetleniowa Beryl Proof Wall K LED UP&DOWN, IP65, 32W, strumień świetlny 2x2000lm lub równoważna
- A - oprawa oświetleniowa typuModerna 2N, źródło światła LED, moc 24W, strumień świetlny 2700lm IP20, montaż nastropowy lub równoważna.
- B - oprawa oświetleniowa typu Quadra 2 LED, źródło światła LED, moc 13W, strumień świetlny 1300lm IP20, montaż wbudowany lub równoważna.
- C - oprawa oświetleniowa typu Quadra 2 LED, źródło światła LED, moc 23W, strumień świetlny 2300lm IP20, montaż wbudowany lub równoważna.
- D - oprawa oświetleniowa typu Cameleon Mini 1 LED, źródło światła LED, moc 8W, strumień świetlny 790lm, IP20, montaż wbudowany lub równoważna.
- E1 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu ONTEC C M1 wyposażona w 1h moduł awaryjny, 7,2W, 261lm, 230VAC IP65, do montażu wbudowanego lub równoważna.
- E2 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu ONTEC C S1 wyposażona w 1h moduł awaryjny, 7W, 235lm, 230VAC IP65, do montażu wbudowanego lub równoważna.
- E5 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S C1 wyposażona w 1h moduł awaryjny, 7W, 235lm, 230VAC IP65, do montażu wbudowanego, z "flagą"/naklejką - "Wyjście Ewakuacyjne" lub równoważna.
- Ez - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S M2, COLD, wyposażona w 1h moduł awaryjny, 7W, 235lm, 230VAC IP65, do montażu nastropowego, zakres temp. -15st-40st.C lub równoważna.

Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~
Łącznik oświetleniowy świecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~
Łącznik oświetleniowy schodowy podwójny p/t, IP20, 10A, 250V~
Łącznik oświetleniowy schodowy p/t, IP20, 10A, 250V~

100lx Wymagane natężenie oświetlenia w pomieszczeniu zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012

RG/10 Rozdzielnica / Numer obwodu
Dzwonek, n/t, 10A, 250V~
Przycisk instalacyjny pojedynczy, p/t, 10A, 250V~
Przycisk przywoławczy (PP)
Przycisk przywoławczy sznurkowy (PSZ)
Przycisk przywoławczo-odwoławczy (PPK)
Moduł z lampą sygnalizacyjną
CS Centralka systemu przyzywowego (CS)

UWAGI:

1. **Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t na ścianach i sufitach, w rurkach ochronnych w posadzce oraz w przestrzeni międzysufitowej.**
2. **Łączniki oświetleniowe montować na wysokości ~120cm od poziomu podłogi. Łączniki oświetleniowe w łazienkach montować na wysokości ~140cm od poziomu podłogi, pozostałe na wysokości opisanej na rysunku.**
3. **Objaśnienia symboli i oznaczeń zgodnie z legendą.**
4. **Zachować koordynację instalacji elektrycznej z pozostałymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.**
5. **Przejścia przewodów przez ściany i stropy stanowiące przedzielenie pożarowe zabezpieczyć w sposób chroniący przed rozprzestrzenianiem się ognia.**
6. **Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne wyłączenie zasilania, wyłączniki różnicowoprądowe oraz połączenia wyrównawcze.**
7. **Stosować oprawy oświetlenia awaryjnego posiadające certyfikat CNBOP.**
8. **Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje zasilane z RG).**

ART - DES
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: AL. WOJSKA POLSKIEGO 199a/1, 71-334 SZCZECIN
TEL.:91-4862299, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUŁ PROJEKTU

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KĄKOLEWICE 7A - ANEKS DO PROJEKTU
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 141/2016 z dnia 14.09.2016R

NAZWA RYSUNKU

Plan instalacji oświetleniowej - rzut parteru

Data 02.2019

NAZWA I ADRES OBIEKTU
ŚWIETLICA WIEJSKA
KĄKOLEWICE 7A
NR EWID. DZIAŁKI 7/1, OBRĘB 0010 KĄKOLEWICE

PROJEKTANT
mgr inż.
Piotr Majchrzak
nr upr. ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.
Dawid Witamborski
nr upr. ZAP/0108/PWOE/15

OPRACOWAŁ
mgr inż.
Mariusz Kowalski

E/02

Skala 1:75