



# Burmistrz Węgorzyna

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 tel 91 39 71 251, fax 91 39 71 567

e-mail: [urząd@wegorzyno.pl](mailto:urząd@wegorzyno.pl); [http:// www.wegorzyno.pl](http://www.wegorzyno.pl)

ZP.271.1.2014

Węgorzyna, dnia 13 lutego 2014r.

Wszyscy wykonawcy.

Pytania i odpowiedzi na Zapytania Wykonawców.

Dotyczy: Budowy świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniem Remizy OSP Runowo.

## Zapytanie 1.

„Czy zamawiający dopuści zmiany projektowe rozwiązań materiałowych które nie spowodują zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji w/w inwestycji, oraz zmiany w dokumentacji technicznej nieobniżające wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu. Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości wykonania w/w inwestycji w technologii prefabrykacji z keramzytobetonu.”

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych przez Wykonawcę zmian.

## Zapytanie 2.

Proszę o podanie czy roboty wyzerowane w przedmiarach będą musiały być wykonane. Jeżeli tak to proszę o podanie aktualnego przedmiaru robót.

### Odpowiedź:

Wykonawca musi wykonać roboty w szczególności zgodnie z §1 wzoru umowy będącej załącznikiem do SIWZ. **Przedmiar robót nie określa zakresu przedmiotu zamówienia, a kosztorys sporządzony na jego podstawie nie będzie podstawą rozliczenia.**

## Zapytanie 3.

1. W związku z rozbieżnościami w zapisach opisu technicznego i STWiOR prosimy o sprecyzowanie :
  - a. rodzaju okien , PCV czy drewniane , jeżeli PCV to jaki kolor?
  - b. rodzaju blachy rynien rur spustowych i obróbek blacharskich , blacha powlekana ocynkowana czy tytan-cynk?
  - c. rodzaju drzwi frontowych (D5) , z naświetlem bocznym ,PCV ,aluminium czy drewniane?
2. W związku z zapisem w projekcie umowy §1ust.2 pkt 1b dotyczącym kosztorysu sporządzonego na podstawie projektu budowlano- wykonawczego z uwzględnieniem przedmiaru robót i zachowaniem działów i pozycji przedmiaru , proszę o wyjaśnienie w jakich działach kosztorysu uwzględnić roboty przewidziane dokumentacją , których brak jest w załączonych przedmiarach np. balustrada drewniana podjazdu i ogrodzenie drewniane oddzielające świetlicę od OSP oraz roboty wskazane w §4 ust..4,5,6 i7 i opisie technicznym p.7 ust. 7.4 tj.: wyposażenie p.poż i inne jak projekt organizacji ruchu ,zajęcie pasa drogowego itp.
3. Brak w załączonej dokumentacji rysunków wykonawczych ogrodzenia i bramy przesuwnej . Prosimy o zamieszczenie oraz wskazanie trasy ogrodzenia ,na zagospodarowaniu i podanie koloru ogrodzenia.
4. Podczas wizji lokalnej stwierdzono konieczność uporządkowania terenu po robotach rozbiórkowych oraz dokonania rozbiórki części podłoża i fundamentów. Czy oferent powinien powyższe prace uwzględnić w ofercie?
5. W umowie par. 7 – Dotyczy zawarcia umów ubezpieczenia od szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w toku wykonywania robót.....

Jeżeli wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od wykonywanej działalności, która zawiera OC od wymienionych zdarzeń, to czy dodatkowo musi zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie?

**Odpowiedź:**

Ad. pkt 1a. Okna PCV w kolorze brązowym lub zbliżonym np. złoty dąb lub Winchester

Ad. pkt 1b. Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana i powlekana.

Ad. pkt 1c. Drzwi frontowe – stalowe pokryte wytłaczanym laminatem drewnopodobnym w kolorze stolarki okiennej, z naswietłem w skrzydle i bocznym. Na wizualizacji pokazano przykładowe rozwiązanie.

Ad. pkt 2. Kosztorys nie jest wymagany do złożenia oferty, Wykonawca ma obowiązek jego dostarczenie w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca musi wykonać roboty w szczególności zgodnie z §1 wzoru umowy będącej załącznikiem do SIWZ. **Przedmiar robót nie określa zakresu przedmiotu zamówienia, a kosztorys sporządzony na jego podstawie nie będzie podstawą rozliczenia.**

Ad. pkt 3. Inwestor nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań sugerując Zastosowanie rozwiązań standardowych i powszechnie stosowanych. Przebieg ogrodzenia na załączonym rysunku.

Ad. pkt 4. Wszystkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu umowy należy uwzględnić przy wycenie.

Ad. pkt 5. W powyższym przypadku Wykonawca nie musi zawierać dodatkowego ubezpieczenia.

**Zapytanie nr 4.**

**Zapytanie :** brak ilości przedmiarowej w przedmiarach robót sanitarnych /świetlica i remiza /- kotłowni olejowej - wyceniać na etapie oferty czy nie . Brak szczegółowej dokumentacji technologii kotłowni . Brak szczegółów dotyczących ogrodzenia, bram, furtek, proszę o doprecyzowanie wymagań technicznych. Proszę o odpowiedź

**Odpowiedź:**

Kosztorys nie jest wymagany do złożenia oferty, Wykonawca ma obowiązek jego dostarczenie w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca musi wykonać roboty w szczególności zgodnie z §1 wzoru umowy będącej załącznikiem do SIWZ. **Przedmiar robót nie określa zakresu przedmiotu zamówienia, a kosztorys sporządzony na jego podstawie nie będzie podstawą rozliczenia.**

Kotłownia ma być zgodna z dokumentacją projektową w szczególności z rys. nr 7 – schemat technologii kotłowni - Projektu inst. wod – kan oraz c.o.


Ogrodzenie - inwestor nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań sugerując zastosowanie rozwiązań standardowych i powszechnie stosowanych.

**Zapytanie nr 5.**

W projekcie jest "RA - rozdzielnia alarmowa straży pożarowej" czy jest to istniejąca tablica do której należy doprowadzić tylko nowe zasilanie?.Jeżeli jest to nowa rozdzielnica to brakuje schematu ideowego tej rozdzielnicy.

**Odpowiedź:**

Po zaciągnięcia opinii przedstawiciela straży pożarnej zawodowej dla tak małych jednostek straży pożarnej ochotniczej nie ma konieczności stosowania rozdzielni alarmowych, wobec powyższego nie należy wyceniać rozdzielni wymienionej w zapytaniu ani też WLZ do tej rozdzielni pozostałe elementy bez zmian.

  
BURMISTRZ  
mgr Monika Krzyżmińska